

АКТ
приемки системы и выпусков
внутренней канализации

г. Москва

« _____ » _____ 20__ г.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

	Авторского надзора	_____
(организация,	Технического надзора заказчика	_____
должность, Ф.И.О.)	Генерального подрядчика	_____
	Субподрядной (монтажной)	_____
	организации	_____
	Эксплуатационной организации	_____

произвели осмотр и приемку в эксплуатацию системы и выпусков внутренней канализации

(наименование и адрес объекта)

и установила:

1. Монтаж системы соответствует проекту и нормативной документации.
2. При испытании на эффект действия проверены исправность трубопроводов, действие санитарных приборов и смывных устройств проливом воды, течей в соединениях и утечек в смывных бачках не обнаружено. Сточные воды отводятся нормально.

На основании производственного осмотра и испытаний, предъявленную к сдаче систему внутренней канализации считать подготовленной к эксплуатации.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

	Авторского надзора	_____
(подписи, Ф.И.О.)	Технического надзора заказчика	_____
	Генерального подрядчика	_____
	Субподрядной организации	_____
	(монтажной)	_____
М.П.	Эксплуатационной организации	_____