

АКТ
приемки системы и выпусков
внутреннего водостока из здания

г. Москва " _____ " _____ 20__ г.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: Авторского надзора _____
(организация, Технического надзора заказчика _____
должность, Ф. И. О.) Генерального подрядчика _____
Субподрядной (монтажной) _____
организации _____
Эксплуатационной организации _____

произвели осмотр и приемку в эксплуатацию систему внутреннего водостока и выпусков из здания

_____ (наименование и адрес объекта)

и установили:

1. Устройство водостока соответствует проекту и нормативной документации.
2. При испытании внутренних водосточных сетей наполнением водой до уровня наивысшей водосточной воронки в течение 10 минут утечки воды не было. Сточные воды отводятся нормально.

На основании произведенного осмотра и испытаний предъявленные к сдаче система и выпуски внутреннего водостока из здания считать подготовленными к эксплуатации.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: Авторского надзора _____
(подписи, Ф.И.О.) Технадзора заказчика _____
Генерального подрядчика _____
Субподрядной (монтажной) _____
организации _____
М.П. Эксплуатационной организации _____